

# RADIATORINREGELFORMULIER

Radiatorplaats: \_\_\_\_\_



start

Tijdstip:	 Aanvoer: °C	Retour: °C
	 Retour $\pm$ Aanvoer: (Inregelfactor)	



15 minuten

Tijdstip:	 Aanvoer: °C	Retour: °C
	 Retour $\pm$ Aanvoer: (Inregelfactor)	



30 minuten

Tijdstip:	 Aanvoer: °C	Retour: °C
	 Retour $\pm$ Aanvoer: (Inregelfactor)	



45 minuten

Tijdstip:	 Aanvoer: °C	Retour: °C
	 Retour $\pm$ Aanvoer: (Inregelfactor)	



60 minuten

Tijdstip:	 Aanvoer: °C	Retour: °C
	 Retour $\pm$ Aanvoer: (Inregelfactor)	



75 minuten

Tijdstip:	 Aanvoer: °C	Retour: °C
	 Retour $\pm$ Aanvoer: (Inregelfactor)	

Als de inregelfactor **0,8** is, dan is de radiator goed ingeregeld en bent u klaar.  
Bij een inregelfactor van 0,85 of hoger zult u het inregelventiel aanzienlijk moeten dichtdraaien, soms wel 90-95%.